



センサー部
 検出部許容温度：-5 ~ +80 (高温型製作可能)
 検出部許容圧力：水圧2Mpa (常温水圧)

記号 M.K	日付 DATE	図面改訂 REVISION	図名 TITLE	保存 REVISION	承認 APPROVED	検図 CHECKED	製図 DRAWN	三角法 THIRD ANGLE	尺度 SCALE	図面 DWG No.
			LB-110-S1型レベル指示計外形図	S1EX-001				DATE	山本電機 YAMAMOTO	A0609-6799
								2006.09.22	電気 ELECTRIC	株式会社 INSTRUMENT CO., LTD.